

IMPLANTAÇÃO
ESCALA: 1:200



PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1:200

CORTTE
ESCALA: 1:200

SIMBOLOGIA INCÊNDIO

- Extintor de CO2 – (5BC)
- Extintor de Água Pressurizada – (2A)
- Extintor de Pó Químico Seco BC – (20BC)
- Iluminação de Emergência de Aclaramento
- Abrigo de Gás
- Direção do Fluxo da Rota de Fuga
- Saída Final da Rota de Fuga



EXTINTOR DE INCÊNDIO

NOTA: AS TUBULAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO EXPOSTOS, DEVEM SER PINTADOS CONFORME SEGUE:
A) VÁLVULA DE RETENÇÃO, REGISTRO DE PARAGEM, ETC: AMARELO;
B) TUBULAÇÃO: VERMELHO.

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO

GRUPO	OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E	Pré-escola	E-5	Creche

CARGA DE INCÊNDIO (q$_{fi}$) = 300 MJ/m^2
RISCO DE INCÊNDIO : BAIXO
ÁREA CONSTRUIDA : 720,85 m^2
ALTURA : TERREA
LEGISLAÇÃO APLICADA : DECRETO 56.819/11– TABELA 6E

MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – TABELA 5

SAIDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT-11/11 EM SUAS ESCADAS, CORRIMÃOS E DISTÂNCIAS A SEREM PERCORRIDAS INFERIOR A 40m.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT-18/11 – BLOCO AUTONOMO COM AUTONOMIA PARA UMA HORA.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA ATENDERA AO CONTIDO NA IT-20/11 DO CBPMESP
EXTINTORES	CONFORME IT-021/11 EXTINTORES DE PÓ – 20BC EXTINTORES DE ÁGUA – 2A EXTINTOR DE CO2 – 5BC

AFASTAMENTOS DA CENTRAL DE GLP EM RELAÇÃO A LOCAIS DE RISCO

LOCAIS	AFASTAMENTO (m) MÍNIMO
ABERTURAS DE DUTOS DE ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, POÇOS, CANALETAS, RALOS	1,50
FONTES DE IGNIÇÃO (INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS)	3,00
REDES ELÉTRICAS	3,00

NOTA: OS AFASTAMENTOS ACIMA PODEM SER REDUZIDOS PELA METADE, CASO SEJA INTERPOSTA UMA PAREDE ENTRE O RECIPIENTE E O PONTO CONSIDERADO COM RESISTÊNCIA AO FOGO POR DUAS HORAS.

QUADRO DE ÁREAS

ÁREAS	m^2
ÁREA DO TERRENO	2.614,05
ÁREA CONSTRUÍDA	720,85

SINALIZAÇÃO M1

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndios:
Extintores de Incêndio
Iluminação de Emergência
Sinalização de Emergência

Edificação em Estrutura de Concreto

Em caso de emergência:
ligue 193 – Corpo de bombeiros
ligue 190 – Polícia Militar

EXTINTOR DE INCÊNDIO

TÉRREO



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SITUAÇÃO SEM ESCALA

Propr: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO

Responsavel Tecnico pelo Projeto:
MARY HASHIGUCHI
CREA: 060.102.378/3

sandretec CONSULTORIA S/C LTDA
Rua Juquiá, nº209 Santo André São Paulo Cep 09181–720
Fone 4426 7599 Fax 4426 1695 e-mail sandretec@terra.com.br

Folha 1/1

TABELA DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO
LEGENDA
DETALHES
PLANTAS

Projeto Técnico Simplicado — Esc. 1:200

Assunto: PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Ocupação: CRECHE BAIRRO CENTRO
Local: R. ADELINO GOMES, S/Nº X R. ANTONIO ZANATA, S/Nº – ALVARO DE CARVALHO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO
Res. Técnico: MARY HASHIGUCHI
Área do Terreno: 2.614,05 m^2 — Área Construída: 720,85 m^2
Desenhista: RITA DE CÁSSIA SANTANA

1200929_01PE0100_01